

温度調節器 エレコンシリーズ

省エネ設定ならTH-4L



1ポイント設定ならTH-1T



“選り続けられる”信頼の暖房機器



株式会社 タケザワ

農事用制御機器は、専門のタケザワ製品から。

特長

- 1) 4段階変温装置TH-4L型は、省エネ・作物の高品質化追従タイプ
 - 1日24時間を4段階に分けて温度設定ができます。その効果により省エネが図れます。また、作物の成長状況に応じた温度設定ができ、作物の高品質化が望めます。
- 2) 4段階変温装置TH-4L型は、合理性豊かな設計で操作が簡単です。
 - 温度指示計がついているので、常時温室内温度が確認でき、また温度設定もボリューム操作で設定でき簡単です。
 - 管理室・自宅等に設置することで、温度の集中管理ができます。
- 3) 温度調節器TH-1T型は、1ポイント設定タイプ
 - 温度超範囲を0~50(°C)と温度設定範囲を広げるとともに、温度設定もボリューム操作で設定でき操作が簡単です。

仕様

	TH-1T	TH-4L
制御方式	2位置(ON-OFF制御)	
設定方式	—	24時間自動切換
設定温度範囲	0~50°C	
最小目盛	1°C	
設定精度	±2%以内	±2%F.S(±1°C)
設定感度	±0.5°C	0.5°C
感熱体素子	サーミスタ	
出力接点容量	AC 250V 5A(力率0.4)	
許容周囲温度・湿度	-10~50°C 85%RH(結露なきこと)	
電源	AC 200V 1φ 50/60Hz	AC 100/200V 1φ 50/60Hz
消費電力	3VA以下	8VA以下
絶縁	20MΩ(DC 500Vメガにて)	
耐電圧	AC 1800V(端子一括、非充電金属部)	
感熱体リード線長	15m	
重量	0.5kg	2.4kg
外觀寸法		
接続端子		

*仕様ならびに外觀は改良などのため、予告なしに変更することがあります。



安全に関するご注意

- 「ここに記載した注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防止するものです。」
- *据付、油配管、電気工事は必ず専門業者に依頼してください。
 - *施工は必ず取扱説明書の「本体設置上の注意」並びに「付帯設備施工上の注意」に従って実施してください。
 - *燃料は、必ず指定された燃料をご使用ください。
 - *ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

お問い合わせ・資料のご請求はお気軽に下記まで

厚生労働省ボイラー・第1種圧力容器製造許可工場
各種熱源機器製造販売、設備プラント設計及び施工

株式会社 タケザワ

本社工場 / 〒441-8113
愛知県豊橋市西幸町字笠松200
TEL (0532)45-5648 FAX (0532)45-1511
ホームページ <http://www.takezawa-web.co.jp>

関連会社 / **株式会社 九州タケザワ**
〒834-0005
福岡県八女市大島9番地1
TEL (0943)24-1950 FAX (0943)24-1951

取扱店